

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)										
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29
221001	後藤 義明	藤久ビル東三号館	複合施設	11.407	豊島区南池袋2-16-8	114,316	74,994	高効率パッケージ型空調機 高効率変圧器	平成22年度	CO2排出量 (t)	1,453	1,283	1,139	1,100	1,068	993		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)		12%	22%	24%	26%	32%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)		170	314	353	385	460		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)		71	71	71	71	71		-	-	-
221002	(株)文栄社	文栄ビル (株)文栄社	複合施設	973	中央区日本橋4-15-4	15,689	8,832	高効率パッケージ型空調機	平成22年度	CO2排出量 (t)	113	86	51	48	45	39		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)		24%	55%	58%	60%	65%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)		27	62	65	68	74		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)		10	10	10	10	10		-	-	-
221003	多摩冶金(株)	多摩冶金(株) 本社工場	工場	2,359	武蔵村山市伊奈平2-77-1	38,775	25,247	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高効率変圧器	平成22年度	CO2排出量 (t)	1,393	1,085	1,056	961	1,016	1,071		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)		22%	24%	31%	27%	23%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)		308	337	432	377	322		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)		51	51	51	51	51		-	-	-
221004	(株)日米アートム	日米タイムス24ビル	オフィスビル	3,794	新宿区笹塚3番地	70,890	42,518	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量 (t)	315		187	188	185	175	372	236	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			41%	40%	41%	44%		37%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			128	127	130	140		136	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			45	45	45	45		58	-	-
221005	日進畜産工業(株)	日進畜産工業(株) 本社工場	工場	3,023	港区東麻布3-10-5	30,639	21,433	高効率熱源機器	平成22年度	CO2排出量 (t)	992		842	874	930	922	1,147	1,031	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			15%	12%	6%	7%		10%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			150	118	62	70		116	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			25	25	25	25		24	-	-
221006	(株)ロック商事	ロックビル、ロック2ビル	商業施設(物販)	1,984	千代田区外神田3-11-2	23,714	15,286	高効率変圧器 高効率照明器具 高効率パッケージ型空調機 高輝度型誘導灯	平成22年度	CO2排出量 (t)	195	145	117	128	124	111		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)		26%	40%	34%	36%	43%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)		50	78	67	71	84		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)		23	23	23	23	23		-	-	-
221007	(株)テクノス	神楽坂テクノス	オフィスビル	2,908	新宿区築地町4番地	63,525	39,676	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成22年度	CO2排出量 (t)	264		158	158	169	165	338	204	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			40%	40%	38%	38%		40%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			106	106	95	99		134	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			45	45	45	45		57	-	-
221008	丸太屋(株)	MKKビル	複合施設	9,296	中央区東日本橋2-26-8	130,835	74,996	高効率変圧器 高輝度型誘導灯 高効率パッケージ型空調機 高効率熱源機器	平成23年度	CO2排出量 (t)	595		446	438	447	450	720	518	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			25%	26%	25%	24%		28%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			149	157	148	145		202	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			118	118	118	118		151	-	-
221009	株式会社テークファイ	TT-1ビル	オフィスビル	76,476	中央区日本橋人形町1-14-8	140,485	74,990	高効率パッケージ型空調機	平成23年度	CO2排出量 (t)	632		416	482	502	545		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			34%	24%	21%	14%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			216	150	130	87		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			73	73	73	73		-	-	-
221010	森村 ゆみ子	本郷MKビル	複合施設	4,731	文京区本郷1-28-34	83,475	41,474	高効率パッケージ型空調機	平成23年度	CO2排出量 (t)	379		293	294	294	284	485	362	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			23%	22%	22%	25%		25%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			86	85	85	95		123	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			51	51	51	51		65	-	-
221011	(株)正進社	正進社本社ビル	オフィスビル	1,191	文京区関口1-17-8	34,241	15,351	高効率パッケージ型空調機 高効率変圧器 照明の省エネ制御 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成22年度	CO2排出量 (t)	57		47	38	36	35	66	47	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			18%	33%	37%	39%		29%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			10	19	21	22		19	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			10	19	21	21		19	-	-
221012	(株)黒沼染工場	(株)黒沼染工場	工場	1,786	江戸川区西小松川町7-16	31,741	21,667	高効率熱源機器	平成22年度	CO2排出量 (t)	815		435	447	436	427	840	377	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			47%	45%	47%	48%		55%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			380	368	379	388		463	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			40	40	40	40		40	-	-
221013	藤田 柗真	西池袋フジビル	オフィスビル	3,185	豊島区高松1-11-16	52,490	34,346	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成22年度	CO2排出量 (t)	255		185	205	214	239	326	298	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			27%	20%	16%	6%		9%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			70	50	41	16		28	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			65	50	41	16		28	-	-
221014	鈴和地所(株)	鈴和ビル	オフィスビル	4,990	台東区浅草橋5-2-3	78,215	46,536	高効率パッケージ型空調機	平成23年度	CO2排出量 (t)	292		238	234	225	215	374	282	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			18%	20%	23%	26%		25%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			54	58	67	77		92	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			45	45	45	45		58	-	-
221015	(株)鈴和建設	スズヨシビル	オフィスビル	3,040	荒川区西日暮里5-26-8	44,290	24,376	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明(INV安定器への更新)	平成23年度	CO2排出量 (t)	169		152	148	149	217	175	178	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			10%	12%	12%		19%	18%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			17	21	20		42	39	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			17	21	20		42	39	-	-
221017	(株)角山本店	(株)角山本店ビル	複合施設	928	中央区築地6-21-1	23,037	13,099	高効率パッケージ型空調機 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量 (t)	313		245	228	233	236	330	241	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			22%	27%	26%	25%		27%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			68	85	80	77		89	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			10	10	10	10		13	-	-
221018	セントラル都市開発(株)	天然温泉 仙川湯けむりの里	その他(スパ・銭湯)	3,125	調布市若葉町2-11-2	70,669	49,315	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量 (t)	1,622	1,316	1,348	1,336	1,332	1,320		-	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			19%	17%	18%	19%		-	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			306	274	286	290		-	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			73	73	73	73		-	-	-
221019	富士エレベーター工業(株)	富士エレベータービル	複合施設	1,831	千代田区内神田3-4-6	39,270	20,061	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量 (t)	140		94	92	105	106	179	124	-	-
										CO2削減率 (%) (基準年度からの差)			33%	34%	25%	24%		31%	-	-
										CO2削減量 (t) (基準年度からの差)			46	48	35	34		55	-	-
										都内中小クレジット 創出量 (t)			15	15	15	15		20	-	-
221020	トゥーループロパティマネジメント株式会社	サンライズ橋株式会社	オフィスビル	1,322	中央区東日本橋3-10-14	31,029	19,672	高効率パッケージ型空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量 (t)	112		82	94	72	58</				

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
221026	(株)アサヒ	株式会社アサヒ本社ビル	オフィスビル	1,199	葛飾区金町2-16-12	15,150	9,329	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等	平成23年度	CO2排出量(t)	71			53	51	52	50	91	63	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				25%	28%	27%	30%		31%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				18	20	19	21		28	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				18	19	19	19		25	-	-
221027	永持 毅	お茶の水元町ビル	オフィスビル	2,135	文京区本郷2-3-7	32,946	20,026	高効率パッケージ形空調機	平成22年度	CO2排出量(t)	141	112	66	66	80	80			-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			21%	53%	53%	43%	43%		-	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			29	75	75	61	61		-	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)			23	23	23	23	23		-	-	-
221028	玉川食品(株)	玉川食品株式会社	工場	629	北区豊島7-5-12	30,640	17,823	高効率熱源機器	平成22年度	CO2排出量(t)	173		139	140	141	143	187		133	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				20%	19%	18%	17%		29%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				34	33	32	30		54	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				7	7	7	7		7	-	-
221029	(株)京浜工業所	ケイヒン東大井ビル	オフィスビル	9,749	品川区東大井2-13-8	142,797	74,998	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	615		413	393	384	423	788		532	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				33%	36%	38%	31%		32%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				202	222	231	192		256	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				100	100	100	100		128	-	-
221030	(株)四倉材木店	第1南楼ビル	オフィスビル	2,223	港区西新橋2-21-2	21,210	13,357	高効率パッケージ形空調機	平成22年度	CO2排出量(t)	143		114	113	107	98	184		123	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				20%	21%	25%	31%		33%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				29	30	36	45		61	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				27	27	27	27		34	-	-
221031	(株)吉田製作所	(株)吉田製作所	工場	4,321	墨田区江東橋1-3-6	37,387	25,564	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	279		164	159	156	154	357		202	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				41%	43%	44%	45%		43%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				115	120	123	125		155	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				64	64	64	64		82	-	-
221032	有限会社瑞江セシモ	一之江セシモホール	その他(葬儀場)	1,774	江戸川区西瑞江5-1-5	36,750	24,006	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	71		56	56	53	50	86		63	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				21%	21%	25%	30%		27%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				15	15	18	21		23	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				15	15	18	21		23	-	-
221033	(株)ユリ・エンタープライズ	瑞江第一ホテル	その他(ホテル)	3,591	江戸川区瑞江2-6-16	42,000	27,000	高効率熱源機器	平成23年度	CO2排出量(t)	390		300	313	342	363	459		441	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				23%	20%	12%	7%		4%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				90	77	48	27		18	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				85	77	48	27		18	-	-
221034	カワセ印刷(株)	カワセ印刷(株) 荒川工場	工場	1,267	荒川区荒川8-23-16	43,195	29,802	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	320		266	257	258	247	393		324	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				17%	20%	19%	23%		18%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				54	63	62	73		69	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				22	22	22	22		29	-	-
221036	東高通信工業(株)	東高通信工業 白鳥工場	工場	3,982	葛飾区白鳥2-17-1	61,509	36,616	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	379			311	309	296	451		348	412	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				18%	18%	22%			23%	9%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				68	70	83			103	39	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				68	69	69			68	39	-
221037	(株)田中建設	サンホテル八王子	その他(ホテル)	2,438	八王子市子安町3-5-7	27,513	16,359	高効率熱源機器(吸収式) 高効率熱源機器(温水ボイラ)	平成23年度	CO2排出量(t)	293		243	252	265	217	337		251	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				17%	14%	10%	26%		26%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				50	41	28	76		86	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				32	32	28	32		31	-	-
221038	飯田 知広	板橋センターホテル	その他(ホテル)	2,283	板橋区永川町1-2	23,289	14,262	高効率熱源機器(吸収式) 高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量(t)	282		249	241	248	254	324		280	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				12%	15%	12%	10%		14%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				33	41	34	28		44	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				30	30	30	28		30	-	-
221040	大塚ビル株式会社	大塚ビル	複合施設	3,487	豊島区北大塚1-16-6	38,005	21,957	高効率熱源機器	平成23年度	CO2排出量(t)	573		499	483	479	-	-		-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				13%	16%	16%	-		-	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				74	90	94	-		-	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				19	19	19	-		-	-	-
221041	日本新聞インキ株式会社	日新ビル	オフィスビル	20,520	港区港南1-8-27	202,627	74,996	高効率熱源機器 空調用ポンプの変流量制御 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	1,834		1,405	1,330	1,246	1,070	2,260		1,652	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				23%	27%	32%	42%		27%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				429	504	588	764		608	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				249	249	249	249		286	-	-
221042	ウエルストーン電子工業(株)	富士見ビル	オフィスビル	7,259	千代田区富士見1-6-1	120,750	74,998	高効率パッケージ形空調機 高効率照明電子安定器	平成22年度	CO2排出量(t)	477	446	317	328	339	389			-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				6%	34%	31%	29%	18%		-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				31	160	149	88		-	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				31	65	65	65		-	-	-
221043	スタック電子(株)	スタック電子(株) 本社工場	工場	2,882	昭島市武蔵野3-9-18	14,700	9,780	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成22年度	CO2排出量(t)	136	104	75	76	82	78			-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				24%	45%	44%	40%	43%		-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				32	61	60	54	58		-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				17	17	17	17		-	-	-
222001	メトロ設計(株)	ソレイユ入谷ビル メトロ設計(株) 東京本社ビル	オフィスビル	2,064	台東区下谷1-11-15	32,896	17,202	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量(t)	106		83	63	60	64	136		84	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				22%	41%	43%	40%		38%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				23	43	46	42		52	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				23	28	28	28		36	-	-
222002	マグナ通信工業(株)	マグナ通信工業(株)本社ビル	オフィスビル	1,829	杉並区和泉1丁目22番1号	23,153	13,323	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	89		66	64	64	62	114		77	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				26%	28%	28%	30%		32%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				23	25	25	27		37	-	-
										都内中小クレジット 削減量(t)				17	17	17	17		22	-	-
222003	(株)水興社	コスミックビル	オフィスビル	1,031																	

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
																					CO2排出量(t)
222006	(株)レックコンストラクション	レック千駄木ビル	オフィスビル	922	文京区千駄木3丁目46番2号	22,232	10,104	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	68		51	53	45	45	87	59	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			25%	22%	34%	34%		32%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			17	15	23	23		28	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			16	15	16	16		20	-	-	
222007	小原 敏徳	高正ビル	オフィスビル	841	千代田区神田東松下町18番地	17,008	11,563	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量(t)	58			46	44	43	74	48	53	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				21%	24%	26%		35%	28%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			12	14	15		26	21	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			12	14	15		23	21	-	-	
222008	(株)保谷納豆	東村山工場	工場	1,761	東村山市青葉町2-39-9	17,265	11,029	高効率熱源機器	平成23年度	CO2排出量(t)	302		266	228	250	241	353	282	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			12%	25%	17%	20%		20%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			36	74	52	61		71	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			6	6	6	6		6	-	-	
222009	モーリ商事(株)	築地パークビル	オフィスビル	2,615	中央区築地6丁目17番4	39,795	16,580	高効率パッケージ形空調機 高輝度型誘導灯 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	208		162	120	61	115	267	183	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			22%	42%	71%	45%		31%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			46	88	147	93		84	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			30	30	30	30		39	-	-	
222010	有限会社白川	ホテルオーク・イン3	その他(ホテル)	1,378	大田区蒲田5-6-14	19,530	11,641	高効率熱源機器 高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	298		243	239	234	220	341	245	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			18%	20%	21%	26%		28%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			55	59	64	78		96	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			28	28	28	28		36	-	-	
222011	(株)平田	平田ビル	オフィスビル	2,084	中央区日本橋浜町3丁目27番6	33,180	20,430	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	180		106	102	101	101	231	135	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			41%	43%	44%	44%		42%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			74	78	79	79		96	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			31	31	31	31		40	-	-	
222012	(株)シブヤテレビジョン	Shibuya O-WESTビル	複合施設	1,526	渋谷区円山町2-3	29,199	15,385	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	232			211	216	206	298	266	272	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				9%	7%	11%		11%	9%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				21	16	26		32	26	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				21	16	26		32	26	-	
222013	野村 秀樹	巣鴨ファーストビル	複合施設	2,346	豊島区巣鴨1-20-9	49,350	31,334	高輝度型誘導灯 高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	243		203	191	192	195	311	276	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			16%	21%	21%	20%		11%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			40	52	51	48		35	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			40	47	47	47		35	-	-	
222015	(株)ウエスト	ホテルウエスト	その他(ホテル)	1,346	品川区西五反田2丁目4番10号	36,225	22,230	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	369		270	251	234	225	398	247	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			27%	32%	37%	39%		38%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			99	118	135	144		151	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)			19	19	19	19		25	-	-	
222016	(株)ニイテク	(株)ニイテク本社工場	工場	4,908	江東区東雲2-11-22	58,265	37,120	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	485			419	410	412	596	491	449	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				14%	15%	15%		18%	25%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				66	75	73		105	147	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				38	38	38		49	49	-	
222017	(株)文祥堂	文祥堂銀座ビル	複合施設	6,714	中央区銀座3-4-12	251,265	74,989	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	747			628	641	593	929	714	559	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				16%	14%	21%		23%	40%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				119	106	154		215	370	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				24	24	24		31	31	-	
222018	(株)キンズメン	第2キンズメンビル	複合施設	3,361	豊島区東池袋4丁目23番地15	91,665	55,155	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 全熱交換器等	平成23年度	CO2排出量(t)	240		202	206	205	207	308	253	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			16%	14%	15%	14%		18%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				38	34	33		55	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				38	34	33		55	-	-	
		第3キンズメンビル	オフィスビル	1,899	豊島区東池袋4丁目21番地6			高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 全熱交換器等 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	116		67	67	75	79	149	107	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			42%	42%	35%	32%		28%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				49	49	41	37		42	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				43	43	41	37		42	-	
222019	真壁商事(株)	赤坂マカベビル	オフィスビル	2,384	港区赤坂3丁目4番3号	39,375	23,856	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	204		167	162	167	166	261	187	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			18%	21%	18%	19%		28%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				37	42	37	38		74	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				33	33	33	33		42	-	
222020	(株)織戸組	生活品質科学研究所	オフィスビル	2,203	府中市分梅町3-51-4	24,885	14,812	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	181			174	174	182	230	216	210	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				4%	4%	-1%		6%	9%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				7	7	-1		14	20	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				7	7	0		14	20	-	
222021	有限会社大成ハウジングセンター	タイセイビル	複合施設	1,557	品川区東五反田2-3-2	27,226	16,900	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 全熱交換器等	平成23年度	CO2排出量(t)	138		117	113	107	110	177	126	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			15%	18%	22%	20%		29%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				21	25	31	28		51	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				21	25	31	28		39	-	
222022	昭和西川(株)	昭和西川ビル	オフィスビル	4,723	中央区日本橋浜町1丁目4番15号	69,300	40,088	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	267		185	166	148	136	336	166	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			31%	38%	45%	49%		51%	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				82	101	119	131		170	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				51	51	51	51		65	-	
222023	(株)精興社	(株)精興社本社・青梅工場	工場	2,574	青梅市根ヶ布1-385	56,265	38,720	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	CO2排出量(t)	292		211	208	207	205	359	260	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				28%	29%	29%	30%		28%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				81	84	85	87		99	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				40	40	40	40		52	-	
222024	(株)升喜	(株)升喜本社ビル	オフィスビル	1,081	中央区日本橋蛸町43-11	18,670	12,172	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	88			76	75	68	113	84	74	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				14%	15%	23%		26%	35%	-	

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)															
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29					
																					CO2排出量(t)	CO2削減率(%) (基準年度からの差)	CO2削減量(t) (基準年度からの差)	都内中小クレジット創出量(t)	
222027	齊藤 卓也	さいとうビル	オフィスビル	3.355	世田谷区太子堂2-16-5	55,831	33,612	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成23年度	372	24%	90	39	272	27%	100	39	270	25%	118	51	299	-	-	
222028	(株)塩業会館	塩業ビル	複合施設	5.502	港区六本木7-15-14	136,035	57,010	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	726	22%	159	56	387	47%	339	313	411	43%	315	72	541	40%	-	-
222029	(株)飯山特殊硝子	(株)飯山特殊硝子多摩川工場	工場	912	大田区多摩川2-12-26	37,663	23,776	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	98	27%	26	24	72	23%	23	15	124	15%	14	14	110	11%	-2%	-
222030	睦化工(株)	睦化工(株)本社工場	工場	1,078	大田区矢口3丁目17番地13号	33,972	22,480	高効率エアコンプレッサー 高効率熱源機器 高効率パッケージ形空調機	平成23年度	924	27%	247	105	677	19%	171	181	743	20%	181	134	956	19%	12%	-
222031	有限会社 シャトルエース	大黒屋大井町店エース	商業施設(物販)	386	品川区東大井5-21-8	17,217	11,108	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率パッケージ形空調機 照明の省エネ制御	平成23年度	80	15%	12	12	58	28%	28	31	102	35%	39	17	63	38%	-	-
222032	(株)伸光舎	(株)伸光舎	工場	596	八王子市北野町570-2	21,264	15,039	高効率熱源機器	平成23年度	455	23%	104	28	351	9%	42	28	383	16%	46	28	409	10%	12%	-
222033	福島ビル(株)	日本橋福島ビル	複合施設	7,337	中央区日本橋室町1-5-3	74,715	50,997	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率照明器具	平成23年度	506	40%	201	39	305	29%	145	103	383	24%	103	49	635	23%	-	-
222034	(株)前川	(株)前川 前川ビル	複合施設	5,994	港区高輪3-25-27	78,750	45,708	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	450	31%	140	40	310	35%	158	124	326	26%	142	51	404	-	-	
222035	有限会社小畑商事	小畑ビル	オフィスビル	4,046	千代田区神田駿河台1-7-4	43,901	24,576	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	325	15%	48	41	277	44%	143	143	182	44%	164	53	231	42%	42%	-
222036	株式会社エネルギースーパーたじま	高浦ビル 大黒屋門前仲町店	商業施設(物販)	897	江東区富岡2-9-6	33,074	19,499	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	86	29%	25	18	61	38%	35	32	110	41%	32	23	75	32%	-	-
222037	櫻正宗(株)	スリージェ南大井ビル	オフィスビル	2,642	品川区南大井6-3-7	53,320	32,327	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	178	45%	80	39	98	47%	64	69	228	39%	88	50	140	39%	-	-
222038	(株)ミナミエントラプライズ	三祥本社ビル	工場	1,147	荒川区荒川5-31-8	35,188	23,443	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御 高効率変圧器 高効率パッケージ形空調機	平成23年度	108	26%	28	28	80	20%	22	31	138	31%	69	40	69	50%	69%	-
222039	(株)富士屋	銀座富士屋ビル	複合施設	1,684	中央区銀座1-3-1	33,075	19,502	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	206	34%	70	17	136	27%	55	17	157	25%	49	22	263	27%	-	-
222040	(株)浜食	(株)浜食	工場	1,766	調布市多摩川三丁目1番地1	32,025	21,002	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	236	13%	30	28	206	21%	49	26	210	17%	26	27	270	11%	14%	-
222041	(株)増田屋コーポレーション	マスタヤビルディング	複合施設	5,189	台東区蔵前2-6-4	78,277	49,049	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	383	16%	63	63	320	16%	60	64	295	23%	70	81	490	18%	19%	-
222042	桜花商事(株)	サクラビル	複合施設	2,017	品川区大井4丁目6番1号	21,524	12,968	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	133	33%	44	29	89	39%	61	61	72	46%	61	38	168	42%	-	-
222043	(株)バンビ	バンビビル	オフィスビル	3,050	台東区台東4-32-1	29,877	16,725	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器	平成23年度	142	25%	36	36	106	33%	47	43	101	29%	55	44	166	40%	-	-
222044	平方 由紀美	マリービル	オフィスビル	2,083	渋谷区神南1-15-1	39,585	16,443	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	179	22%	40	29	139	29%	52	29	139	22%	33	38	229	18%	21%	-
222045	中沢乳業(株)	中沢乳業(株)城南島物流センター	その他(倉庫)	3,488	大田区城南島4-9-4	76,409	23,141	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	486	7%	34	34	452	10%	49	29	457	6%	35	27	622	7%	4%	-
222046	日興商事(株)	スマイルホテル巣鴨	その他(ホテル)	2,409	豊島区巣鴨2-4-7	27,090	15,763	高効率熱源機器 高効率給湯システム	平成23年度	376	15%	55	55	321	18%	69	49	327	13%	46	0	419	12%	-3%	-
222047	坪井工業(株)	坪井工業(株)本社ビル	オフィスビル	1,091	中央区銀座2-9-17	59,634	33,731	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	79	20%	16	16	63	24%	19	20	59	25%	22	26	102	28%	26%	-

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
																					CO2排出量(t)
222048	日本サーファクタント工業(株)	(株)コスモステクニカルセンター	その他(研究施設)	1,958	板橋区蓮根3-24-3	65,278	41,101	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	136			90	94	98	96	174	126	-	-
222050	多摩興産(株)	多摩カントリークラブ	その他(文化・娯楽施設)	4,555	稲城市坂浜3360	62,553	36,071	高効率パッケージ形空調機 高効率熱源機器 空調の省エネ制御 高効率照明器具 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量(t)	580			493	470	456	488	651	583	-	-
222051	新井 繁雄	A&A西東京スポーツセンター	その他(文化・娯楽施設)	2,250	西東京市向台町2-14-37	91,770	46,872	高効率パッケージ形空調機 高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量(t)	528			449	414	404	368	588	437	-	-
222052	東洋機械(株)	東洋機械(株)本社ビル	工場	1,626	大田区京浜島2-12-16	33,585	20,228	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	71			43	44	47	49	91	61	-	-
222053	ミュキ商事有限公司	スパディオ	その他(文化・娯楽施設)	3,259	板橋区宮本町49-4	25,998	18,075	高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量(t)	980			785	805	790	782	1,112	883	-	-
222054	田島 明峰	ザ・ホテルベルグランド	複合施設	7,317	豊田区南国2-19-1	73,500	48,338	高効率熱源機器 高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量(t)	1,025			876	788	829	732	1,200	786	-	-
222055	丸正建物(株)	A2ビル	複合施設	1,307	渋谷区宇田川町28-3	28,872	15,415	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	297			230	227	217	200	369	221	-	-
222056	三省堂印刷(株)	三省堂印刷(株)本社工場	工場	5,574	八王子市石川町2951-9	62,920	42,806	高効率熱源機器 高効率空調機 高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	1,038			974	933	860	825	1,226	1,016	-	-
222059	東京木材埠頭(株)	東京木材埠頭(株)事務所及び倉庫	オフィスビル	73,415	江東区若洲一丁目5番8号	60,039	41,099	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	204			142	119	128	115	259	141	-	-
222060	有限会社しもじま	新東京会館	複合施設	2,722	杉並区阿部町3-34-6	39,270	22,593	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 全熱交換器等	平成23年度	CO2排出量(t)	244			190	189	180	166	307	209	-	-
222061	(株)イシマ	イシマビル	オフィスビル	12,551	江東区冬木11番17号	396,607	74,993	高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	1,053			503	802	736	1,330	893	924	-	-
222062	山崎春美	アンテナ21ビル	複合施設	970	渋谷区宇田川町30-7	43,430	20,872	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 エレベータの省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	163			104	76	91	86	206	112	-	-
222063	(株)祥平館	ホテルニューショーヘイ	複合施設	876	新宿区四谷1-7-9	24,137	13,096	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	150			124	127	132	142	177	155	-	-
222064	三美印刷(株)	三美印刷(株)本社ビル	オフィスビル	1,109	荒川区西日暮里5-9-8	59,828	38,394	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率変圧器 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	87			63	61	58	111	72	74	-	-
222065	(株)ウエニ	(株)ウエニ貿易本社ビル	オフィスビル	2,501	台東区池之端1-6-17	108,885	45,497	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	191			122	122	115	223	141	145	-	-
222066	(株)文星閣	(株)文星閣本社ビル	工場	2,653	大田区久が原2-12-12	143,520	74,996	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率熱源機器 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	1,595			1,359	1,373	1,636	1,684	2,042	2,175	-	-
222067	(株)関ロフランスパン	目白坂STビル	オフィスビル	5,240	文京区関口2-3-3	67,035	27,217	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	494			395	390	379	366	631	425	-	-
222068	天宮 弘彦	天宮ビル	オフィスビル	3,597	北区東田端2-1-3	74,335	43,713	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	410			214	200	140	236	525	313	-	-
222069	盛光伸光(株)	盛光伸光ビル	オフィスビル	2,276	台東区寿一丁目5番9号	31,458	21,066	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	122			78	71	73	156	92	96	-	-
222070	安藤商事(株)	BMW東京杉並支店	複合施設	1,873	杉並区浜田山3-27-19	40,399	21,878	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等	平成23年度	CO2排出量(t)	157			109	118	122	115	186	148	-	-

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
																					CO2排出量(t)
222071	(株)東洋ボデー	(株)東洋ボデー	工場	8,834	武蔵村山市伊奈平2-42-1	32,667	9,218	高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	1,174			1,154	1,148	1,096	1,308	1,183	1,223	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				2%	2%	7%		10%	6%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				20	26	78		125	85	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				20	26	33		43	43	-	
222072	網中木材(株)	AMINAKA九段ビル	オフィスビル	2,833	千代田区九段北1-14-17	31,500	13,704	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	179			112	125	124	113	230	142	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				37%	30%	31%	37%		38%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				67	54	55	66		88	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				25	25	25	25		32	-	-
222073	花房建設(株)	ヒルサイドビル	複合施設	713	板橋区板橋一丁目5番5号	34,650	20,572	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	79			65	68	60	54	101	55	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				18%	14%	24%	32%		46%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				14	11	19	25		46	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				14	11	19	19		25	-	-
222075	(株)大黒流通チェーン	第2松下ビル 大黒屋大森店	商業施設(物販)	1,386	大田区大森南二丁目5番21号	28,171	19,016	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	121			103	99	102	83	155	106	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				15%	18%	16%	31%		32%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				18	22	19	38		49	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				14	14	14	14		18	-	-
222076	(株)小泉	ハーモナイズビル	オフィスビル	3,950	杉並区成田東5-17-13	84,106	50,064	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	381				337	339	343	487	382	402	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				12%	11%	10%		22%	17%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				44	42	38		105	85	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				35	35	35		45	45	-	
222077	守製紙(株)	守製紙(株)本社・工場	工場	2,321	江戸川区中央2-19-14	79,810	50,639	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率エアコンプレッサー	平成23年度	CO2排出量(t)	159			120	121	122	204	157	166	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				25%	24%	23%		23%	19%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				39	38	37		47	38	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				39	38	37		47	38	-	
222078	(株)館野機械製作所	(株)館野機械製作所八王子工場	工場	2,539	八王子市明神町1-5-1	44,594	27,184	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	151			132	122	128	193	149	147	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				13%	19%	15%		23%	24%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				19	29	23		44	46	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				19	29	23		44	44	-	
222079	(株)光陽	光陽ビル	オフィスビル	8,045	江東区南砂二丁目36番10号	105,419	58,449	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	503			363	353	368	327	644	377	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				28%	30%	27%	35%		41%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				140	150	135	176		267	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				81	81	81	81		104	-	-
222080	(株)エイ・エム・アール	ファミリー湯楽ランド小岩	その他(スパ・銭湯)	5,444	江戸川区南小岩八丁目11番7号	71,235	40,397	高効率熱源機器 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	1,571			1,412	1,346	1,307	1,807	1,500	-	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				10%	14%	16%	17%		17%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				159	225	247	264		307	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				80	80	80	80		102	-	-
222081	(株)ホワイトエステート	白夜書房本社ビル	複合施設	2,945	豊島区高田3-10-12	100,164	42,559	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	252			188	137	123	198	323	264	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				25%	46%	51%	21%		18%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				64	115	129	54		59	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				56	56	56	54		59	-	-
222083	みずほ建設(株)	クラブイン荻窪	その他(ホテル)	1,577	杉並区天沼3-9-3	50,925	33,000	高効率熱源機器 高効率給湯システム	平成23年度	CO2排出量(t)	301			234	198	168	167	341	202	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				22%	34%	44%	45%		41%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				67	103	133	134		139	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				49	49	49	49		63	-	-
222084	(株)キムラ	(株)キムラ青梅工場	工場	1,966	青梅市今寺5-18-14	64,332	41,577	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	450			418	383	381	378	550	431	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				7%	15%	15%	16%		22%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				32	67	69	72		119	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				29	29	29	29		37	-	-
222086	新日本印刷(株)	SNPビル	オフィスビル	1,505	中央区築地二丁目1番16号	14,386	9,176	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	106			71	73	97	97	135	115	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				33%	31%	8%	8%		15%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				35	33	9	9		20	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				29	29	9	9		20	-	-
222087	タイガー計算機(株)	A&Xビル	オフィスビル	3,053	千代田区猿樂町2丁目1-14	42,656	25,787	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	171			138	151	153	151	220	192	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	12%	11%	12%		13%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				33	20	18	20		28	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				33	20	18	20		28	-	-
222088	(株)クリーン・モア	(株)クリーン・モア本社工場	複合施設	1,229	足立区本木北町3-5	16,422	11,179	高効率熱源機器	平成23年度	CO2排出量(t)	479			412	442	405	497	428	434	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				14%	8%	15%		14%	13%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				67	37	74		69	63	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				32	32	32		31	31	-	
222089	中嶋 正美	NACビル	複合施設	3,336	立川市柴崎町3丁目8番地1号	72,261	46,294	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	313			187	155	153	145	364	149	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				40%	50%	51%	54%		59%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				126	158	160	168		215	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				40	40	40	40		52	-	-
222090	(株)日本金融通信社	ニッキン本社ビル	オフィスビル	1,579	千代田区九段南4-3-15	77,619	37,127	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	211			161	112	110	102	270	135	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				24%	47%	48%	52%		50%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				50	99	101	109		135	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				18	18	18	18		24	-	-
222094	(株)シェイプアップハウス	SUHビル	複合施設	1,196	港区赤坂6丁目6番3号	31,500	14,032	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	137			114	105	105	102	175	108	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				17%	23%	23%	26%		38%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				23	32	32	35		67	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				15	15	15	15		20	-	-

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)										
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29
233005	(株)ヤマイチ	ヤマイチ中央店	商業施設(物販)	1,033	江戸川区中央2-8-30	55,932	31,643	高効率冷凍冷蔵設備 高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	248			163	154	154	316	189	192	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				34%	38%	38%		40%	39%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				85	94	94		127	124	-
										都内中小クレジット創出量(t)				79	79	79		101	101	-
233006	東興産業(株)	アルス権名町店	商業施設(物販)	1,144	豊島区長崎2-13-15	43,522	26,780	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	CO2排出量(t)	287			187	185	194	365	251	242	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				35%	36%	32%		31%	34%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				100	102	93		114	123	-
										都内中小クレジット創出量(t)				80	80	80		102	102	-
233010	三星不動産(株)	田島ビルディング	オフィスビル	3,519	千代田区岩本町3-11-13	107,100	44,280	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	234			143	145	102	300	132	145	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				39%	38%	56%		56%	52%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				91	89	132		168	155	-
										都内中小クレジット創出量(t)				63	63	63		81	81	-
233014	(株)大崎製作所	OSビル	オフィスビル	5,041	品川区東五反田2-21-28	83,252	50,340	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	386		296	253	254	222	494	294	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			23%	34%	34%	42%		40%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			90	133	132	164		200	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				69	69	69		88	-	-
233017	(株)サンケイスーパー	サンケイスーパー	商業施設(物販)	964	江東区亀戸3-59-15	51,975	34,544	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	281			201	186	187	358	241	170	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				28%	34%	33%		33%	53%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				80	95	94		117	188	-
										都内中小クレジット創出量(t)				80	95	94		117	145	-
233018	小林企画	TSCビル	オフィスビル	2,590	立川市錦町1-4-20	30,956	18,913	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	160		114	86	85	101	203	115	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)			29%	46%	47%	37%		43%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			46	74	75	59		88	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)			37	37	37	37		48	-	-
233020	上野産業(株)	上野ビル	オフィスビル	8,002	千代田区神田鍛冶町2-6	113,925	63,434	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	627			328	357	377	729	448	426	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				48%	43%	40%		39%	42%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)			299	270	250		281	303	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				78	78	78		77	77	-
233025	(株)双葉	(株)双葉 第1工場	工場	8,669	あきる野市二宮東3-6-9	42,846	26,068	高効率エアコンプレッサー 高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	711			593	605	659	812	701	659	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				17%	15%	7%		14%	19%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				118	106	52		111	153	-
										都内中小クレジット創出量(t)				118	106	52		111	153	-
233030	(株)悦企画	福生ビル	その他(老人H)	4,283	福生市志茂209-1	64,249	36,984	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	446		377	337	325	323	546	396	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				15%	24%	27%	28%		27%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				69	109	121	123		150	-
										都内中小クレジット創出量(t)				69	84	84	84		107	-
233032	ベルモントホテル(株)	ベルモントホテル	その他(ホテル)	3,200	台東区柳橋1-2-8	50,610	30,357	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	318			277	278	272	386	328	339	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				13%	13%	14%		15%	12%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				41	40	46		58	47	-
										都内中小クレジット創出量(t)				41	40	46		58	47	-
233040	矢倉倉庫(株)	芝浦営業所	その他(倉庫)	7,379	港区海岸2-4-2	73,500	43,945	高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	705			561	581	590	903	656	634	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				20%	18%	16%		27%	30%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				144	124	115		247	269	-
										都内中小クレジット創出量(t)				82	82	82		105	105	-
233041	早川海陸輸送(株)	大井物流センター	その他(倉庫)	5,844	大田区東海4-9-7	78,214	50,118	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	CO2排出量(t)	450			366	366	317	577	411	415	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	19%	30%		29%	28%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				84	84	133		166	162	-
										都内中小クレジット創出量(t)				84	84	133		166	162	-
233043	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	有料老人ホームローズガーデン	その他(老人H)	1,008	東京都江東区平野1-2-20	16,591	10,702	高効率パッケージ形空調機	平成23年度	CO2排出量(t)	135			115	110	110	149	122	113	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				15%	19%	19%		18%	24%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				20	25	25		27	36	-
										都内中小クレジット創出量(t)				20	22	22		22	22	-
233044	(株)タカコンペティションプロダクト	第3タカビル	オフィスビル	1,305	港区芝浦3-11-4	16,384	10,839	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器	平成23年度	CO2排出量(t)	54			33	33	33	69	42	43	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				39%	39%	39%		39%	38%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				21	21	21		27	26	-
										都内中小クレジット創出量(t)				19	19	19		24	24	-
233045	(株)信濃屋食品	信濃屋食品 食品館	商業施設(物販)	1,004	世田谷区代田1-34-13	90,712	52,493	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	CO2排出量(t)	432			295	286	293	546	377	384	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				32%	34%	32%		31%	30%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				137	146	139		169	162	-
										都内中小クレジット創出量(t)				132	132	132		169	162	-
		信濃屋食品 ワイン館	商業施設(物販)	1,255	世田谷区代田1-42-1			高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備	平成23年度	CO2排出量(t)	144			73	93	88	184	123	114	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				49%	35%	39%		33%	38%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				71	51	56		61	70	-
										都内中小クレジット創出量(t)				21	21	21		26	26	-
233046	(株)マルヤマコーポレーション	クレアビル	複合施設	4,947	世田谷区南島山4-12-7	90,790	50,312	高効率パッケージ形空調機 高輝度型誘導灯 高効率変圧器 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	809		661	644	676	664	1,026	818	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				18%	20%	16%	18%		20%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				148	165	133	145		208	-
										都内中小クレジット創出量(t)				109	109	109	109		140	-
233050	(株)アニメイト	アニメイト池袋本店ビル	商業施設(物販)	1,712	豊島区東池袋3-2-1	36,141	20,510	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成23年度	CO2排出量(t)	229			186	159	133	174	293	227	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	31%	42%	24%		23%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				43	70	96	55		66	-
										都内中小クレジット創出量(t)				43	44	44	44		56	-
233057	(株)前川試験機製作所	芝浦前川ビル	オフィスビル	7,850	港区芝浦3-16-20	167,895	74,987	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	378					310	364	484	474	

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
																					CO2排出量(t)
233072	(株)桂川精製製作所	(株)桂川精製製作所本社・本社工場	工場	11,976	大田区矢口3-24-1	55,298	33,258	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成23年度	CO2排出量(t)	930			752	611	636	594	1,129	684	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	34%	32%	36%		39%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				178	319	294	336		445	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				63	63	63	63		81	-	-
233073	田中彰一	ロジェ田中ビル	複合施設	9,563	大田区大森西3-120-1	115,500	59,956	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器	平成24年度	CO2排出量(t)	1,284			1,116	1,139	1,091	1,574	1,308	1,284	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				13%	11%	15%		17%	18%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				168	145	193		266	290	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				137	137	137		176	176	-	-
233074	東京新宿木材市場(株)	東京新宿木材市場ビル	オフィスビル	10,077	世田谷区上北沢5-37-18	120,749	71,668	高効率パッケージ形空調機 空調の省エネ制御 高効率照明器具 高効率型誘導灯 高効率変圧器 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	1,062			630	609	635	1,360	752	733	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				41%	43%	40%		45%	46%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				432	453	427		608	627	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				226	226	226		289	289	-	-
233075	遠山信成(株)	高輪信成ビル	オフィスビル	2,958	港区高輪3-4-1	92,206	48,134	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御 高効率型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	203			165	159	154	260	196	143	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	22%	24%		25%	45%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				38	44	49		64	117	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				38	44	49		64	67	-	-
233080	毛塚興業株式会社	毛塚興業株式会社新川ビル	オフィスビル	2,014	東京都中央区新川1-1-7	62,068	38,781	高効率パッケージ形空調機 全熱交換機等 高効率型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	149			93	78	-	-	-	-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				38%	48%	-	-	-	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				56	71	-	-	-	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				48	48	-	-	-	-	-	
233084	浅見地所(株)	大塚浅見ビルディング	オフィスビル	6,301	豊島区北大塚1-14-3	130,834	74,161	高効率熱源機器 空調の省エネ制御 高効率照明器具 高効率型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	440			304	286	278	564	340	346	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				31%	35%	37%		40%	39%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				136	154	162		224	218	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				98	98	98		122	122	-	-
233085	(株)サンポール	富士ビル	その他(パチンコ)	808	台東区根岸1-6-7	42,583	26,324	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	222			150	147	154	284	196	189	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				32%	34%	31%		31%	33%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				72	75	68		88	95	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				32	32	32		41	41	-	-
233088	(株)西林	CN-1 BLDG	オフィスビル	6,919	江東区木場5-5-2	164,640	74,992	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	525			420	370	348	672	487	488	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				20%	30%	34%		28%	27%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				105	155	177		185	184	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				105	130	130		167	167	-	-
233091	(株)武揚堂	(株)武揚堂目黒事業所	工場	1,635	目黒区碑文谷1-3-25	44,100	28,514	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	200			152	130	118	112	237	140	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				24%	35%	41%	44%		41%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				48	70	82	88		97	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				31	31	31	31		40	-	-
233092	タゲンファースト(株)	田源ビル	複合施設	5,362	中央区日本橋蛸屋2-3-8	35,700	23,759	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	246			176	133	123	122	303	167	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				28%	46%	50%	50%		45%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				70	113	123	124		136	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				50	50	50	50		64	-	-
233094	(株)ミヤテラ	ミヤテラビル	オフィスビル	3,188	品川区南品川5-3-10	73,424	41,352	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器 高効率型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	197			120	148	127	96	251	148	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				39%	25%	36%	51%		41%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				77	49	70	101		103	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				55	49	55	55		71	-	-
233099	(株)鈴紋	鈴紋ビル	商業施設(物販)	5,179	江戸川区船堀1-6	37,552	23,761	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	721			646	593	571	532	880	641	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				10%	18%	21%	26%		27%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				75	128	150	189		239	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				47	47	47	47		60	-	-
233100	株式会社グローバルテクノ	グローバルテクノ本社ビル	オフィスビル	1,255	中野区中野5-5-11	67,908	34,294	高効率パッケージ形空調機 全熱交換機等 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	127			65	66	-	-	-	-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				49%	48%	-	-	-	-	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				62	61	-	-	-	-	-	
										都内中小クレジット創出量(t)				62	61	-	-	-	-	-	
233103	有限会社 祐企画	有限会社 祐企画平和島冷蔵倉庫	その他(倉庫)	19,673	大田区平和島0-4-15	135,480	74,998	高効率照明器具 高効率冷凍冷蔵設備	平成24年度	CO2排出量(t)	1,911				1,788	1,717	2,447	2,257	2,255	2,245	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					6%	10%		8%	8%	8%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					123	194		190	192	202	
										都内中小クレジット創出量(t)					123	194		190	192	202	
233105	後藤 義明	藤和ビル	オフィスビル	945	豊島区南池袋1-13-21	29,136	18,363	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率照明器具 高効率型誘導灯	平成23年度	CO2排出量(t)	81			56	54	51	46	104	55	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				31%	33%	37%	43%		47%	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				25	27	30	35		49	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)				25	27	29	29		37	-	-
233109	(株)大黒流通チェーン	大黒屋 堀切店	商業施設(物販)	1,014	葛飾区堀切3-31-1	45,147	22,822	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率冷凍冷蔵設備 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	136				114	119	174	143	152	152	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					16%	13%		18%	13%	13%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					22	17		31	22	22	
										都内中小クレジット創出量(t)					22	17		31	22	22	
233110	文唱堂印刷(株)	町屋総合工場	工場	5,705	荒川区町屋8-22-10	119,978	74,986	高効率熱源機器 高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器 高効率エアコンプレッサー	平成24年度	CO2排出量(t)	2,084				1,749	1,630	2,489	2,220	2,555	2,312	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					16%	22%		11%	-3%	7%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					335	454		269	-66	177	
										都内中小クレジット創出量(t)					156	156		200	0	177	
233111	(株)京葉興業	(株)京葉興業本社ビル	オフィスビル	1,761	江戸川区篠崎町1-2-6	41,055	24,511	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	87				61	62	112	81	87	85	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					30%	29%		28%	22%	24%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					26	25		31	25	27	





申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)												
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29		
																					CO2排出量(t)	CO2削減率(%) (基準年度からの差)
234023	(株)ワイケーシー	(株)ワイケーシーAB棟	工場	2,413	武蔵村山市伊奈平1-32-3	72,237	40,461	高効率熱源機器 高効率冷却塔 高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器 高効率エアコンプレッサー	平成24年度	CO2排出量(t)	584					314	304	747	334	313	283	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					46%	48%		55%	58%	62%		
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					270	280		413	434	464		
										都内中小クレジット創出量(t)					270	280		413	434	464		
234025	(株)ティー・エム・エインタープライズ	東京マリン西新井スエミング	その他(プール)	1,279	足立区栗原4-2-3	15,929	9,896	高効率照明器具 高効率熱源機器 空調の省エネ制御 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	277				222	199	213	315	215	226	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					20%	28%	23%		32%	28%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					55	78	64		100	89	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					28	28	28		34	34	-	
234026	小島屋乳業製菓(株)	小島屋乳業製菓(株)本社ビル	オフィスビル	3,818	新宿区西新宿7-22-27	103,950	71,997	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等	平成24年度	CO2排出量(t)	250				137	156	197	320	231	236	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					45%	38%	21%		28%	26%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					113	94	53		89	84	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					95	94	53		89	84	-	
234027	(株)パートナーズダイニング	セシヤ陽栄ビル	商業施設(飲食)	2,590	新宿区歌舞伎町1-16-3	48,659	28,836	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率冷凍冷蔵設備 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	732				592	585	607	892	740	670	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					19%	20%	17%		17%	25%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					140	147	125		152	222	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					54	54	54		69	69	-	
234028	望月印刷(株)	望月印刷 業平工場	工場	4,055	墨田区業平1-6-2	46,578	28,377	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	632				597	507	472	780	574	628	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					6%	20%	25%		26%	19%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					35	125	160		206	152	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					35	56	56		61	61	-	
234029	(株)マザーエンタテインメント	スタジオコースト	その他(劇場)	3,491	江東区新木場2-2-10	74,008	45,691	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	329				303	313	303	418	387	405	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					8%	5%	8%		7%	3%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					26	16	26		31	13	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					26	16	26		31	13	-	
234030	(株)東京堂	東京堂CFLビル(その他3建物)	商業施設(物販)	1,797	新宿区荒木町13-3	57,970	36,578	高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	85					61	55	109	69	72	72	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)						28%	35%		37%	34%	34%	
											CO2削減量(t) (基準年度からの差)						24	30		40	37	37
											都内中小クレジット創出量(t)						2	2		3	3	3
		東京堂四谷本店	商業施設(物販)	1,733	新宿区四谷2-13			高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	98					65	62	126	79	81	82	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)						34%	37%		37%	36%	35%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)						33	36		47	45	44	
										都内中小クレジット創出量(t)						33	36		47	45	44	
		東京堂アークス	商業施設(物販)	954	新宿区三栄町23			高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	54					38	36	69	47	47	46	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)						30%	33%		32%	32%	33%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)						16	18		22	22	23	
										都内中小クレジット創出量(t)						14	14		18	18	18	
		東京堂別館	オフィスビル	792	新宿区若葉2-3			高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高効率変圧器 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	30					26	24	39	31	29	30	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)						13%	20%		21%	26%	23%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)						4	6		8	10	9	
										都内中小クレジット創出量(t)						4	6		8	10	9	
234031	有限会社 斉田製作所	斉田製作所 本社工場	工場	960	あきる野市下代292	8,099	4,844	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器	平成24年度	CO2排出量(t)	98				52	56	55	120	66	77	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					47%	43%	44%		45%	36%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					46	42	43		54	43	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					8	8	8		11	11	-	
234035	日本精麦(株)	神田センタービル	オフィスビル	2,126	千代田区錦糸町2-3-2	67,168	32,096	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	189				132	130	126	242	159	159	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					30%	31%	33%		34%	34%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					57	59	63		83	83	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					52	52	52		65	65	-	
234036	(株)大東青果	フレッシュダイトー東村山店	商業施設(物販)	407	東村山市本町2-20-1	50,971	25,355	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率冷凍冷蔵設備	平成24年度	CO2排出量(t)	136				91	91	90	174	115	119	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					33%	33%	34%		34%	32%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					45	45	46		59	55	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					45	45	46		59	55	-	
234037	フッティ(株)	フッティ(株) 京測本社ビル	オフィスビル	1,901	品川区西五反田7-18-2	31,500	15,749	高効率パッケージ形空調機 高効率変圧器	平成24年度	CO2排出量(t)	75					59	58	96	72	73	71	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)						21%	23%		25%	24%	26%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)						16	17		24	23	25	
										都内中小クレジット創出量(t)						16	17		24	23	25	
234038	稲村建設(株)	稲村建設(株) 稲村ビル	オフィスビル	3,922	中央区日本橋茅場町1-9-2	37,306	22,690	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率変圧器 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	370				282	238	215	474	256	327	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					24%	36%	42%		46%	31%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					88	132	155		218	147	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					56	56	56		71	71	-	
234040	伊岳商事(株)	伊岳ビル	オフィスビル	1,939	港区芝浦1-10-11	42,000	14,007	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	102				66	54	50	130	63	64	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					35%	47%	51%		52%	51%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					36	48	52		67	66	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					36	36	36		46	46	-	
234041	(株)石山染交	(株)石山染交	工場	737	墨田区横川1-12-11	8,925	5,775	高効率熱源機器	平成24年度	CO2排出量(t)	77				56	56	55	81	54	55	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					27%	27%	29%		33%	32%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					21	21	22		27	26	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					3	3	3		3	3	-	
234042	福栄商事(株)	秋葉原HFビル	オフィスビル	6,167	千代田区外神田3丁目14番10号	76,230	36,646	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	505				408	422	423	646	558	561	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					19%	16%	16%		14%	13%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					97	83	82		88	85	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					97	83	82		88	85	-	
234043	(株)コアエステート	コアマガジンビル	オフィスビル	1,153																		



申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
																					CO2排出量(t)
234085	(株)八木書店ホールディングス	駿河台ヤギビル	複合施設	2,322	千代田区神田小川町3-8	87,210	32,850	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御 高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等	平成24年度	CO2排出量(t)	146				115	89	90	187	115	117	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					21%	39%	38%		39%	37%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					31	57	56		72	70	-
										都内中小クレジット創出量(t)					31	57	56		72	70	-
234086	(株)岡本商店	木場岡本ビル	オフィスビル	2,089	江東区木場5-6-35	46,725	25,134	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	171				140	144	156	219	203	209	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					18%	16%	9%		7%	5%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					31	27	15		16	10	-
										都内中小クレジット創出量(t)					31	27	15		16	10	-
234087	(株)裕幸社	平富ビル	オフィスビル	1,552	千代田区内神田1-10-1	22,050	13,899	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	107				71	71	69	136	77	83	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					34%	34%	36%		43%	39%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					36	36	38		59	53	-
										都内中小クレジット創出量(t)					23	23	23		30	30	-
234088	(株)渡邊油化	第三渡邊ビル	オフィスビル	2,826	港区芝2-1-33	35,133	23,502	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	120					167	178	154	213	237	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					-39%	-48%		-38%	-54%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					-47	-58		-59	-83	-	
										都内中小クレジット創出量(t)					0	0		0	0	0	
234090	宇田川運輸株式会社	金町ハッピー	その他(パチンコ)	375	葛飾区水元6-6-10	11,127	7,656	高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	232				163	146	-	-	-	-	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					30%	37%	-	-	-	-	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					69	86	-	-	-	-	-
										都内中小クレジット創出量(t)					8	8	-	-	-	-	-
234091	有限会社 谷山商事	ウエストビル	オフィスビル	2,294	品川区西五反田2-24-4	43,606	25,515	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	146				123	98	104	187	130	134	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					16%	33%	29%		30%	28%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					23	48	42		57	53	-
										都内中小クレジット創出量(t)					23	33	33		43	43	-
234092	(株)栄工舎	(株)栄工舎 本社工場	工場	4,146	豊島区池袋本町4-45-13	86,100	31,200	高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	1,295				956	946	1,126	1,557	1,223	1,193	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					26%	27%	13%		21%	23%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					339	349	169		334	364	-
										都内中小クレジット創出量(t)					92	92	92		90	90	-
234094	東宝土地(株)	東宝土地(株)高橋ビル	オフィスビル	1,896	千代田区神田神保町3-2番地	19,566	9,732	高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	122				109	111	91	152	112	110	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					11%	9%	25%		26%	28%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					13	11	31		40	42	-
										都内中小クレジット創出量(t)					13	11	27		34	34	-
234095	(株)鴻池製作所	秋葉原鴻池ビル	オフィスビル	3,191	千代田区神田佐久間町1-25	92,632	40,169	高効率パッケージ形空調機 全熱交換器等 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	228					186	190	293	245	243	230
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					18%	17%		16%	17%	22%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					42	38		48	50	63	
										都内中小クレジット創出量(t)					42	38		48	50	63	
234096	豊田建材興業(株)	T-K五反田ビル	オフィスビル	5,188	品川区西五反田8-3-6	77,490	41,306	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率変圧器	平成24年度	CO2排出量(t)	366				273	225	222	469	284	284	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					25%	39%	39%		39%	39%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					93	141	144		185	185	-
										都内中小クレジット創出量(t)					62	62	62		80	80	-
234099	深田パーカラライジング(株)	深田パーカラライジング(株)本社工場	工場	1,505	東京都大田区東糀谷1-6-16	10,844	6,984	高効率熱源機器 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	905				842	829	840	944	852	857	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					7%	8%	7%		10%	9%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					63	76	65		92	87	-
										都内中小クレジット創出量(t)					16	16	16		16	16	-
234100	(株)セントラルプロフィックス	(株)セントラルプロフィックス本社工場	複合施設	1,098	中央区湊3-1-13	19,378	10,429	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	197				158	160	109	252	136	151	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					20%	19%	45%		46%	40%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					39	37	88		116	101	-
										都内中小クレジット創出量(t)					17	17	17		21	21	-
234101	株式会社CHSカンパニー	BUN BUN	複合施設	1,712	大田区西蒲田7-4-7	60,661	40,676	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	439				354	321	247	562	288	273	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					19%	27%	44%		49%	51%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					85	118	192		274	289	-
										都内中小クレジット創出量(t)					57	57	57		73	73	-
234103	(株)ケアコム	(株)ケアコム 本社	オフィスビル	2,615	調布市多摩川3-35-4	18,516	9,250	高効率パッケージ形空調機 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	157				142	153	150	201	189	190	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					10%	3%	4%		6%	5%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					15	4	7		12	11	-
										都内中小クレジット創出量(t)					15	4	7		12	11	-
234104	協同興業(株)	K&C東池袋ビル	オフィスビル	7,722	豊島区東池袋2-15-15	43,772	22,050	高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	582				440	401	375	745	455	467	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					24%	31%	36%		39%	37%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					142	181	207		290	278	-
										都内中小クレジット創出量(t)					47	47	47		60	60	-
234105	(株)ハッピー	水元ハッピー	その他(パチンコ)	869	葛飾区西水元1-15-18	7,394	5,057	高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	218				148	138	136	279	172	171	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					32%	37%	38%		38%	39%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					70	80	82		107	108	-
										都内中小クレジット創出量(t)					8	8	8		10	10	-
234106	丸一運輸(株)	丸一運輸新砂物流センター	その他(倉庫)	22,394	江東区新砂3-10-8	27,549	15,660	高効率照明器具 照明の省エネ制御 高輝度型誘導灯 高効率パッケージ形空調機	平成24年度	CO2排出量(t)	536				432	432	440	686	555	564	-
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					19%	19%	18%		19%	18%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					104	104	96		131	122	-
										都内中小クレジット創出量(t)					39	39	39		50	50	-
234107	(株)エイチ&アイフーズ	(株)エイチ&アイフーズ 本社工場	工場	1,884	八王子市石川町2975-2	45,133	30,870	高効率熱源機器 高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率変圧器 高効率冷凍冷蔵設備 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	228					167	175	250	177	173	177
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					27%	23%		29%	31%	29%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					61	53		73	77	73	
										都内中小クレジット創出量(t)					46	46					

申請No.	事業者名	事業所名	建物の用途	延床面積	所在地	総工事費【千円】	交付【千円】	省エネ設備更新内容(導入設備)	工事完了年度	各年度のCO2排出量等(順次、実績値等を公表していきます。)											
										項目	第一期間基準	H22	H23	H24	H25	H26	第二期間基準	H27	H28	H29	
234112	(株)ヴェルディ	ホテルニューウイング	複合施設	2,497	墨田区江東橋2-6-11	73,596	46,888	高効率パッケージ形空調機 照明の省エネ制御 高効率照明器具 高効率冷凍冷蔵設備	平成24年度	CO2排出量(t)	619			520	501	489	721	563	575	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				16%	19%	21%		22%	20%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				99	118	130		158	146	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				62	62	62		63	63	-	
234113	(株)ショッピングセンター丸正総本店	丸正総本店	複合施設	4,058	新宿区四谷3-12	130,178	74,996	高効率冷凍冷蔵設備 高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	784				514	507	997	667	724	740	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					34%	35%		33%	27%	26%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					270	277		330	273	257	
										都内中小クレジット 創出量(t)					270	277		330	273	257	
234115	松芳ビル(株)	松芳ビル(株)日本橋本町ビル	オフィスビル	1,949	中央区日本橋本町3-3-4	32,179	15,029	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	90				67	65	116	86	109	115	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					26%	28%		26%	6%	1%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					23	25		30	7	1	
										都内中小クレジット 創出量(t)					23	25		30	7	1	
234116	有限会社オーシャン	練馬オーシャン	複合施設	2,441	練馬区豊玉北5-19-5	13,136	8,961	高効率照明器具 高輝度型誘導灯	平成24年度	CO2排出量(t)	741			684	621	610	948	786	791	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				8%	16%	18%		17%	17%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				57	120	131		162	157	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				15	15	15		19	19	-	
234119	栗原 洋子	ホテルローズガーデン新宿	その他(ホテル)	3,452	新宿区西新宿8-1-3	76,149	32,991	高効率パッケージ形空調機 高輝度型誘導灯 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	464			376	368	382	564	441	420	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				19%	21%	18%		22%	26%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				88	96	82		123	144	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				76	76	76		97	97	-	
234120	(株)パークサイド	ホテルパークサイド	その他(ホテル)	6,526	台東区上野2-11-18	59,974	31,764	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具	平成24年度	CO2排出量(t)	851			781	748	724	1,022	865	853	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				8%	12%	15%		15%	17%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				70	103	127		157	169	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				35	35	35		45	45	-	
234121	千代田電子機器(株)	多摩営業所	オフィスビル	1,196	府中市緑町3-9-3	19,945	12,253	高効率照明器具 高効率パッケージ形空調機 高性能ガラス等 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	36				25	25	47	32	36	39	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					31%	31%		32%	23%	17%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					11	11		15	11	8	
										都内中小クレジット 創出量(t)					11	11		15	11	8	
234122	第一恒産(株)	DK五反田	オフィスビル	2,362	品川区西五反田7-13-5	43,991	24,216	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率変圧器	平成24年度	CO2排出量(t)	190			138	123	138	243	176	187	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)				27%	35%	27%		28%	23%	-	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				52	67	52		67	56	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				46	46	46		59	56	-	
234123	石井喜紀	メゾンドゥース南麻布	オフィスビル	1,707	港区南麻布3-5-13	19,366	12,571	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 照明の省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	46				39	41	59	53	55	50	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					15%	11%		10%	7%	15%	
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)					7	5		6	4	9	
										都内中小クレジット 創出量(t)					7	5		6	4	9	
234124	飯沼久美子	飯沼病院	その他(病院)	5,884	板橋区常盤台2-33-15	186,543	74,993	高効率パッケージ形空調機 高効率照明器具 高輝度型誘導灯 高効率変圧器 高効率給湯システム エレベータの省エネ制御	平成24年度	CO2排出量(t)	444			296	264	254	509	292	296	-	
										CO2削減率(%) (基準年度からの差)					33%	41%	43%		43%	42%	-
										CO2削減量(t) (基準年度からの差)				148	180	190		217	213	-	
										都内中小クレジット 創出量(t)				148	163	163		198	198	-	